

GSW 115 P



Echipare: - comandă manuală, - afișaje: voltmetru, ampermetru, contor al numărului de ore de funcționare, - start/stop și contact cu cheie cu funcție de încălzire a bujiilor, - buton de panică, - indicatoare de avarie: eroare iluminare, presiune scăzută a uleiului, temperatura motorului, eroare de împământare, - indicatoare de avarie cu funcție de oprire a generatorului: eroare iluminare, presiune scăzută a uleiului, temperatură ridicată a motorului, declanșator de scurt-circuit.

Date tehnice: - putere PRP 106,15 kVA, - tensiune: 400 V, - motor: PERKINS de tip 1104D-E44TAG2, - capacitate rezervor / consum: 209 l / 17 l/h pentru o sarcină de 75%, - șine de cupru ETB pentru priză cu cablurile conductoare, - kit de prize, - siguranțe individuale și întrerupător de protecție FI, - prize: 1 x 400 V 63 A, 1 x 400 V 32 A, 1 x 400 V 16 A, 1 x 230 V 16 A Schuko, - dimensiuni (lungime x lățime x înălțime): 2400 x 1000 x 1600 mm, - greutate: 1500 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
ZGSW115P	Generator diesel PRAMAC GSW 115 P, 106,15kVA / 400 - 230V, pornire MCP la cheie	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at