


# Dezumidificator TTK 650 S 230V pana la 150 l/24 h



Date tehnice: - Debit (30 °C/80 %): 91 l/24 h, - Debit max.: 150 l/24 h, - volum de aer: 925 m<sup>3</sup>/h, - interval de lucru/temperatura: +5 la +32 ° C, - domeniu de lucru/umiditate: 50-90 %, - Tensiune de conectare: 230 V/50 Hz, - Consum de energie max.: 2,1 kW, - Agent frigorific: R-454C, - Cantitate de agent frigorific: 1050 g, - Echivalent CO<sub>2</sub>: 0,15 t,- ro<sup>u</sup> de o<sup>u</sup>l orientabile cu cauciuc, - dimensiuni (Lxlxh): 616x511x1022 mm, - greutate: 52 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1120000171	Dezumidificator TTK 650 S 230V pana la 150l/24h	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)